

Søhus Vandværk
Groløkkevænget 73
5270 Odense N
Att.: Aksel SnerlingRapportnr.: AR-20-CA-20033378-01
Batchnr.: EUDKVE-20033378
Kundenr.: CA0003764
Modt. dato: 08.09.2020

Analyserapport

Prøvested: Søhus Vandværk - B1 DGU 136.986 - V02200069 / 4461002407
DGU-nr: 136.986
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Kontrol af org. mikroforureninger
Prøveudtagning: 06.09.2020 kl. 18:00
Prøvetager: Rekvirenten MAK
Analyseperiode: 08.09.2020 - 16.09.2020

Prøvemærke: Boring 1

Lab prøvenr:	835-2020- 80852157	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

Pesticider

N,N-dimethylsulfamid	0.080	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
----------------------	-------	------	--	--	------	-----------------	----

Oplysninger fra rekvirent

Akkrediteret prøvetagning	Nej					*	
---------------------------	-----	--	--	--	--	---	--

16.09.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse